


# Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
GRIFELL PONS	POL. IND. PLA DE SANTA ANNA C/ DE LA COMA, NAU 21 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA)
Nº CERTIFICADO	25130-2

## PERFILES DE ALUMINIO

### REF.«SERIE ALFIL 45 PERFIL CENTRAL»

ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008)	6,1 W/m²K



**SERIE ALFIL 45 PERFIL CENTRAL**

Juntas EPDM

**FECHA** 6 de mayo del 2010

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo:

  
cidemco  
tecnalia

Sergio Saiz  
Res. Área de Energía y  
Medioambiente