


# Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
SAPA PROFILES ESPAÑA, S.L.	CARRETERA N – 400, KM 55,5 (TOLEDO A CUENCA) 45350 NOBLEJAS (TOLEDO)
Nº CERTIFICADO	15654 – (3)

## PERFILES DE ALUMINIO REF. «A45RPT»

ENSAYO	RESULTADO (W/m <sup>2</sup> K)
SIMULACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (EN ISO 10077-2:2003)	<b>3,5</b>



Sección A45RPT

RPT Poliamida Longitud: 14,8 mm  
Juntas Espesor: 1,8 mm  
EPDM

FECHA 3 de septiembre de 2007

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo.: Asier Maiztegi  
Director Dpto. Construcción