



Organismo Notificado Nº 0370

# CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 11/2284-173S

Bellaterra:

12 de Abril de 2011

Página 1/1

Referencia del peticionario:

GRIFELL PONS S.L.  
Pol. Ind. Plà de Santa Anna  
C/ de la Coma, nau 21  
08272 Sant Fruitós de Bages  
(Barcelona)

Lugar de ensayo:

GRIFELL PONS S.L.  
Pol. Ind. Plà del mas  
08650 Sallent  
(Barcelona)

Fecha realización ensayo:

17 de Marzo de 2011

## MATERIAL ENSAYADO

Una VENTANA BALCONERA DE 4 HOJAS BATIENTES, DE APERTURA AL INTERIOR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO según marca comercial MAGNA de dimensiones totales 2300x2900mm (altura x anchura).

## ENSAYO SOLICITADO

La ventana ha sido sometida a los siguientes ensayos de tipo inicial especificados en la tabla para evaluar su conformidad con los requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006, "Ventanas y puertas peatonales exteriores. Normas de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de humo".

## CLASIFICACIÓN

La muestra ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

Característica Esencial	Requisito UNE-EN 14351-1:2006	Resultados de los ensayos
ENSAYOS ANEXO ZA		
Permeabilidad al aire	4.14	CLASE 4
Estanqueidad al agua	4.5	CLASE 7A
Resistencia a la carga de viento.	4.2	CLASE C2

Responsable de Ventanas  
LGAi Technological Center, S.A.

Técnico de ventanas  
LGAi Technological Center, S.A.

- Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.
- Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com)