

Serie NEXUS 105

Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie NEXUS 105 corredera de dos hojas de medidas 1,48X2,18 m Vidrio: 4/10/4 $U_g=3 \text{ W/m}^2\text{k}$

$$U = 4,13 \text{ W/m}^2\text{k}$$

