


Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
GRIFELL PONS	POL. IND. PLA DE SANTA ANNA C/ DE LA COMA, NAU 21 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA)
Nº CERTIFICADO	25130-14

PERFILES DE ALUMINIO con RPT

REF. «SERIE NEXUS 95 RPT PERFIL CENTRAL REFORZADO»

ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008)	6,0 W/m²K



SERIE NEXUS 95 RPT PERFIL CENTRAL REFORZADO

RPT Poliamida	Longitud: 14,8 mm
Juntas	EPDM

FECHA 6 de mayo del 2010

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo:


cidemco
tecnalia

Res. Área de Energía y
Medioambiente