


Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
GRIFELL PONS	POL. IND. PLA DE SANTA ANNA C/ DE LA COMA, NAU 21 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA)
Nº CERTIFICADO	25130-13

PERFILES DE ALUMINIO con RPT

REF. «SERIE NEXUS 95 RPT PERFIL PERIMETRAL»

ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008)	3,7 W/m²K



SERIE NEXUS 95 RPT PERFIL PERIMETRAL

RPT Poliamida	Longitud: 14,8-24 mm
Juntas	EPDM
Refuerzo PVC	Espesor: 0,8 mm

FECHA 6 de mayo del 2010

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo:


Sergio Saiz
Res. Área de Energía y
Medioambiente