

Serie PRACTIC 40

Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie PRACTIC 40 practicable de dos hojas de medidas 1,48X2,18 m Vidrio: 4/10/4 Ug=3 W/m²k

$$U = 4,00 \text{ W/m}^2\text{k}$$

