


Certificado de Ensayos

| EMPRESA | DIRECCIÓN |
|----------------|---|
| GRIFELL PONS | POL. IND. PLA DE SANTA ANNA C/ DE LA COMA, NAU 21 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA) |
| Nº CERTIFICADO | 25130-3 |

PERFILES DE ALUMINIO

REF.«SERIE PRACTIC 40 PERFIL PERIMETRAL»

| ENSAYO | RESULTADO |
|---|-----------|
| DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008) | 6,0 W/m²K |



SERIE PRACTIC 40 PERFIL PERIMETRAL

Juntas EPDM

FECHA 6 de mayo del 2010

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo:


cidemco
tecnalia

Sergio Saiz
Res. Área de Energía y
Medioambiente