

Serie PRACTIC 54 RPT

Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie PRACTIC 54 RPT practicable de dos hojas de medidas 1,48X2,18 m Vidrio: 4/16/4 Ug=2,7 W/m²k

$$U = 2,94 \text{ W/m}^2\text{k}$$

