



Organismo Notificado Nº 0370

# CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 10/101179-574S

Bellaterra:

02 de Febrero de 2011

Página 1/1

Referencia del peticionario:

**GRIFELL PONS S.L.**  
Pol. Ind. Plà de Santa Anna  
C/ de la Coma, nau 21  
08272 Sant Fruitós de Bages  
(Barcelona)

Lugar de ensayo:

**GRIFELL PONS S.L.**  
Pol. Ind. Plà del mas  
08650 Sallent  
(Barcelona)

Fecha realización ensayo:

10 de Marzo de 2010

## **MATERIAL ENSAYADO**

Una ventana BALCONERA DE DOS HOJAS BATIENTES, UNA DE ELLAS OSCIOBATIENTE, DE APERTURA AL INTERIOR CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO de composición en aluminio, de dimensiones totales (incluido marco) de 2100 x 1600mm (altura x anchura), de referencia comercial SERIE PRACTIC 54 RPT.

## **ENSAYO SOLICITADO**

La ventana ha sido sometida a los siguientes ensayos de tipo inicial especificados en la tabla para evaluar su conformidad con los requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006, "Ventanas y puertas peatonales exteriores. Normas de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de humo".

## **CLASIFICACIÓN**

La muestra ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

Característica Esencial	Requisito UNE-EN 14351-1:2006	Resultados de los ensayos
ENSAYOS ANEXO ZA		
Estanquidad al agua	4.5	CLASE E900

Responsable de Ventanas  
LGAi Technological Center, S.A.

Técnico de ventanas  
LGAi Technological Center, S.A.

- Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.
- Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com)