

Serie PRACTIC 65 RPT

Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie PRACTIC 65 RPT practicable de dos hojas de medidas 1,23x1,48 m Vidrio: 4/16/4 $U_g=2,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

$$U = 2,89 \text{ W/m}^2\text{k}$$

